

Sektionering

Sprinklersystemet bör utformas som en sektion (larmventil).
Därefter undersektioneras varje plan med en avstängningsventil, backventil och flödesvakt.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-sprinkleranlaggnig/sektionering/sektionering.partial.html

Genererad: 2024-09-16



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen