

# Kontroll och injustering

I SÖE ingår följande provningar:

- Isolations- och skyddsjordningsmätningar.
- Motormätningar samt inställningsvärden på frekvensomformare.
- Funktionsprovning av alla styrfunktioner.
- Larm från komponent till DUC/PLC.
- Kontroll och kalibrering av samtliga givare.

Efter genomförda provningar ska protokoll upprättas med följande information:

- Objekt som provats
- Datum och signatur
- Använda instrument
- Erhållna värden

Injustering utförs efter det att flöden för media har injusterats av sidoentreprenör och injustering ska ske för respektive system så att stabil funktion erhålls samt tillåtna avvikelser inte överstigs.

---

## Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/kontroll-och-injustering/kontroll-och-injustering.partial.html

Genererad: 2024-09-16



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen