

Larm

Alla larm ska indikeras som separata larm både i DUC/PLC och i SOL. Summalarm används endast i undantagsfall.

Ett larm ska innehålla följande information:

- Larmstatus
- Larmprioritet
- Datum och tid
- Larpunktens ID-beteckning
- Larmtext

Larmtexter ska utformas enligt följande:

Larmbeskrivning med betjäningsområde,
Skolnamn/Förskoleadress och apparatskåp till där larmet är anslutet.

Larmfördröjning och larmgränser ska ställas in för respektive larmobjekt för att undvika att tillfälliga belastningar eller att toppvärden ger falsklarm. Följdlarm ska undertryckas.

Larm för respektive system utförs enligt kravställande tekniskdokument.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0

Publiceringsdatum: 2024-06-13

Sökväg: projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/larm/larm.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen