

Sprinklerhuvuden

Val av sprinklerhuvuden är oerhört kritiskt då våra utbildningsmiljöer utsätts för ett hårt slitage och en hel del skadegörelse. Kostnader för obefogad aktivering av sprinkler är en stor oro för alla inblandade och måste diskuteras i projektering så att sprinklertyp anpassas till verksamheten.

I lokaler där elever vistas utan övervakning, där förhöjd risk för sabotage och skadegörelse identifieras ska sk. ”*Institutional sprinkler*” användas.

I övriga utrymmen som är publika ska dold sprinkler, sk. ”*Concealed Sprinkler*”, användas.

I första hand skall takmonterade sprinkler användas.

Sprinklerhuvuden skall om inget annat anges i brandskyddsbeskrivningen utföras med ett RTI värde <50.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0-rc.0

Sökväg: projekteringsanvisning-sprinkleranlaggning/sprinklerhuvuden/sprinklerhuvuden.partial.html

Genererad: 2024-10-18



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen