

Tvåvägskommunikation vid säker plats

Tvåvägskommunikation ska företrädesvis ske genom talkommunikation och beskrivs i ”Goda exempel tvåvägskommunikation vid evakueringsplats för funktionshindrad”. Utrustningen integreras helt i byggnadens utrymningslarm och omfattas då av samma höga krav på robusthet och reservkraft som larmsystemet. Talkommunikation är ofta att föredra i miljö med barn och ungdomar. Svarsapparat bör placeras vid manöverpanel för kombilarm/BFT för brandlarm, i huvudentré. Beskrivs mer omfattande i ”projekteringsanvisning El- och Telesystem”

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-brandskydd/tvavagskommunikation-vid-saker-plats/tvavagskommunikation-vid-saker-plats.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen