

Apparater i branddetekteringssystem

I systemet ingående komponenter ska vara godkända (intygade) enligt kraven i SBF 110 och EN-54. När systemet normalt integreras i inbrottslarmsystemet (kombilarm) undantas centralutrustningen (centralapparat, larmsändare, brandförsvarstablå etc.) från detta krav.

Centralapparater, Tillsatsapparater och Undercentraler

Centralutrustning och larmsändare är gemensam för kombilarm och beskrivs under avsnitt apparater i kombilarmsystem.

Detektorer

Rökdetektorer ska vara av konventionell typ med installerat motståndsvärde enligt tillverkarens anvisningar och uppfylla kraven i SBF 1011:1. Detektorer behöver inte längre ha utbytbar smutskammare. Joniserande rökdetektorer och brandvarnare tillåts inte.

Manöverenheter

Gemensamma skåp och manöverenheter i kombilarm beskrivs under avsnitt apparater i kombilarmsystem.

Larmknappar

Larmknappar installeras enligt omfattning ovan med följande tillägg för branddetekteringssystem i kombilarm; I kombilarmets OR-skåp ska monteras specifik utrustning för branddetekteringssystemet:

- Larmknapp skall ligga på egen sektion för att kunna aktiveras även om återställning av larm ej skett med kod.
- Kvitteringsenhet med funktion för ”Larmdon tyst” och ”Återställning” monteras för test av brandlarmdon och återställning av utlöst larm.

Larmöverföringsutrustningar

Överföring av larm till av SISAB utsedd larmcentral sker via kombilarmsystemet, se avsnitt nedan rörande apparater i kombilarmsystem.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-el-telesystem/apparater-i-branddetekteringssystem/apparater-i-branddetekteringssystem.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen