

Ljudöverföringssystem - teleslinga

Behov av teleslinga ska utredas i projekten i samråd med verksamhet och tillgänglighetskonsult.

SISAB förespråkar mobil lösning där mottagare för ljud ska finnas att kvittera ut i expedition och hänga runt halsen. Om fasta teleslingor nyttjas ska de vara avsedd för hörapparat, märkas enligt AMA EL, provas och justeras enligt SS-EN 60 118-4 samt redovisas vid slutbesiktning.

Expedition kan vid behov förses med lokal slinga typ slingkudde.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-el-telesystem/ljudoverforingssystem-teleslinga/ljudoverforingssystem-
teleslinga.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen