

Utrymningslarm styrt av brandlarmsanläggning

System och funktioner

Utrymningslarm som styrs av automatiskt brandlarm ska alltid byggas i enlighet med SBF 110. Principer och omfattning redovisas i utförandespecifikation.

Akustiska larmdon

I adresserbara brandlarm nyttjas sockelsirener i största möjliga mån. Optiskt larmdon placeras på fasad för att påvisa "räddningstjänstens angreppsväg".

Utrymningslarm ska i övrigt utformas enligt "Utrymningslarm styrt av branddetekteringssystem".

Larmdonsövervakning

Larmdonsövervakning ska uppfylla SBF 110 men kravet kan undantas i befintliga brandlarm där central byts eller ombyggnad sker. Avsteg ska i så fall dokumenteras i anläggarintyg.

Talat meddelande, TUL

TUL ska i möjligaste mån undvikas och alternativ lösning med blixtljus och/eller större omfattning av detektorer utredas med brandsakkunnig. I de fall TUL ska projekteras och installeras ska det ske enligt SBF 502:1. Separat utförandespecifikation TUL ska tas fram av brandsakkunnig i samråd med projektör. Projekterad handling för TUL ska granskas av behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2017. Installation ska utföras av anläggarfirma certifierad enligt SBF 2018.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-el-telesystem/utrymningslarm-styrt-av-brandlarmsanlaggning/utrymningslarm-styrt-av-brandlarmsanlaggning.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen