

Belysningsstyrning

Utomhusbelysning ska styras via DUC. Styrning ska ske med tidsschema och ljusgivare. Funktion ska programmeras i DUC och samtliga parametrar ska vara åtkomliga i DUC.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-styr-och-
overvakningssystem/belysningsstyrning/belysningsstyrning.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen