

Vatten

Kallvattenleverantörens flödesmätare ska anslutas till SISABOnline.

(Beställningsinfo tillsammans med blanketter för leverantörernas mätare finns hos SISAB:s driftenhet.)

För fristående förskolor och små byggnader ska inkommande kallvatten förses med mjukstängande motoriserad ventil(er) som stängs, när inbrottslarmanläggning larmas på. Funktion för handmanövrering av ställdon ska finnas.

Vid strömbortfall ska ställdon bibehålla tidigare läge.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/vatten/vatten.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen