

Brunnar och rännor

Golvbrunn i driftutrymme skall vara försedd med luktspärr. Golvgröp i städcentraler skall utföras i syrafast rostfritt stål. Golvbrunnar i kök, groventré och städ/tvätt skall vara av syrafast rostfritt stål och förses med urtagbart vattenlås, silkorg och sil i samma material.

Beträffande brunnar i mark se projekteringsanvisning Mark.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-vvs/brunnar-och-rannor/brunnar-och-rannor.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen