

# Bilaga 1 SISAB:s krav för ytskikt på golv

Följande ytskikt ska användas för respektive lokal/rum i förskola\*:

| Ytskikt                                                                             | Lokal/rum                                                                                              | Kommentar                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Limmad plastmatta med uppvik och avslutningslist eller likvärdigt                   | Administration, Förråd, Kapprum, Korridorer, Personalrum, Samtal, *Torg, *Vilrum barn, Vilrum personal | *Kan även vara aktuellt med akustikplastmatta. |
| Limmad Akustikplastmatta med uppvik och avslutningslist eller likvärdigt            | Allrum, Lekrum                                                                                         |                                                |
| Limmad plastmatta med uppvik                                                        | Omklädning personal, Städ/Tvätt, WC, WC Personal,                                                      |                                                |
| Limmad stegsäker/halkdämpad plastmatta med uppvik                                   | Dusch, Skötrum, WC barn                                                                                |                                                |
| Granitkeramik med hålkälsplatta av granitkeramik eller limmad plastmatta med uppvik | Groventré, Torkrum                                                                                     | .                                              |
| Limmad plastmatta med uppvik eller Dammbunden betong                                | Undercentral                                                                                           |                                                |

Tabell 1: Ytskikt förskola

*\*OBS golv i förskolors vistelserum ska vara rekommenderade i BVB avseende innehåll.*

Följande ytskikt ska användas för respektive lokal/rum i skola:

| Ytskikt                                                           | Lokal/rum                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kommentar                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Limmad plastmatta med uppvik och avslutningslist eller likvärdigt | Allrum, Arkiv, Bibliotek, Café, Grupprum, Hemkunskap, Hemvist, Klassrum, Korridor, Mediatek, NO-kombi, NO-labbsal, NO-prep, Passage, Personal arbetsplats. Personalrum, Rörelserum, Scen, Samtalsrum, Servering, Skolläkare, Skolsköterska, Teknikförråd, Textilslöjd, Vaktmästeri, Vilrum, Väntrum, |                                                  |
| Limmad plastmatta med uppvik                                      | *RWC, *WC                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *Vid behov stegsäkert/halkdämpad                 |
| Limmad stegsäker/halkdämpad plastmatta med uppvik                 | Personaldusch, RWC/D/Personal, Tvättrum/ skötrum, WC/Dusch                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| Limmad gummimatta på rullvara medpräglad yta och uppvik.          | Bildsal, Keramik, Maskinrum, Träslöjd, Virkesrum                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| Granitkeramik med hålkälsplatta av granitkeramik eller            | Kapprum, Matsal, Omklädningsrum, Servering, Skotorg, Städ                                                                                                                                                                                                                                            | Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid |

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limmad plastmatta med<br>uppvik                                                   |                                                                         | träbjälklag skall uppvikt limmad<br>plastmatta användas.                                                                                                                                                                                                                                |
| Granitkeramik med<br>hålkälsplatta av<br>granitkeramik                            | Metall- och lödrum                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Granitkeramik med<br>halkdämpning med<br>hålkälsplatta av<br>granitkeramik        | Dusch, Förrum, Omklädningsrum Idrott,<br>Städcentrl,                    | Fog som uppfyller CG2WAr<br>enligt SS EN 13888. Vid<br>träbjälklag skall uppvikt limmad<br>plastmatta användas.                                                                                                                                                                         |
| Granitkeramik, sten eller<br>cementmosaik med<br>sockel likt<br>golvbeläggningen. | Entré, Entrétorg, Groventré, Huvudentré,<br>Trapphus, Vindfång          | Fog som uppfyller CG2WAr<br>enligt SS EN 13888. Vid<br>träbjälklag skall uppvikt limmad<br>plastmatta användas.                                                                                                                                                                         |
| Uppvikt plastmatta eller<br>Damm bunden betong                                    | CUR (Centralutrustningsrum), Förråd,<br>Sprinklercentral, Undercentral, | Plastmatta gäller ej vid källare<br>eller platta på mark<br>Vid utförande med golvbrunn ska<br>golvet förses med tätskikt. Fog<br>som uppfyller CG2WAr enligt SS<br>EN 13888. Vid utförande med<br>golvbrunn inomhus ska golvet<br>förses med tätskikt och ytskikt av<br>granitkeramik. |
| Damm bunden betong alt.<br>granitkeramik med sockel<br>lukt golvbeläggningen      | Miljörum                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabell 2: Ytskikt skola

Följande krav ställs på plastmattor i SISAB:s lokaler

| Homogena plastmattor PVC Norm | SISAB krav               |
|-------------------------------|--------------------------|
| Produktkrav                   | ISO 10581/EN 649         |
| Slitage/bruksklass            | ISO 10874/EN 685         |
| Nötningsbeständighet          | ISO 10581/EN 660/2       |
| Intrycksbeständighet          | ISO 24343-1/EN 433       |
| CE märkning                   | EN 14041                 |
| Byggvarubedömningen           | Rekommenderas/Accepteras |

Tabell 3: Homogena plastmattor PVC

| Homogena plastmattor utan PVC Norm | SISAB krav               |
|------------------------------------|--------------------------|
| Produktkrav                        | EN 14565                 |
| Slitage/bruksklass                 | ISO 10874/EN 685         |
| Nötningsbeständighet               | ISO 10581/EN 660/2       |
| Intrycksbeständighet               | ISO 24343-1/EN 433       |
| CE märkning                        | EN 14041                 |
| Byggvarubedömningen                | Rekommenderas/Accepteras |

Tabell 4: Homogena plastmattor utan PVC

| Heterogena plastmattor PVC Norm | SISAB krav      |
|---------------------------------|-----------------|
| Produktkrav                     | ISO 10582/EN649 |

|                      |                          |                 |
|----------------------|--------------------------|-----------------|
| Slitage/bruksklass   | ISO 10874/EN 685         | 34/43           |
| Nötningsbeständighet | ISO 10581/EN 660/2       | Klass 1/Grupp T |
| Intrycksbeständighet | ISO 24343-1/EN 433       | < 0,1           |
| CE märkning          | EN 14041                 | Uppfylla kraven |
| Byggvarubedömningen  | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |

Tabell 5: Heterogena plastmattor PVC

|                                 |                          |                 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Heterogena plastmattor utan PVC | Norm                     | SISAB krav      |
| Produktkrav                     | EN 14565                 | Uppfylla kraven |
| Slitage/bruksklass              | ISO 10874/EN 685         | 34/43           |
| Nötningsbeständighet            | EN 660-1                 | Klass 1/Grupp T |
| Intrycksbeständighet            | ISO 24343-1/EN 433       | < 0,1           |
| CE märkning                     | EN 14041                 | Uppfylla kraven |
| Byggvarubedömningen             | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |

Tabell 6: Heterogena plastmattor utan PVC

Vid behov av plastmatta med stegljudreducerande egenskaper ska en produkt med integrerad alternativt en diffusionsöppen stegljudsdämpning väljas.

|                                                               |                          |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Homogena akustik plastmattor PVC 14-19 db stegljudsreducering | Norm                     | SISAB krav      |
| Produktkrav                                                   | EN 651                   | Uppfylla kraven |
| Slitage/bruksklass                                            | ISO 10874/EN 685         | 34/42           |
| Nötningsbeständighet                                          | EN 660                   | Klass 1/Grupp T |
| Intrycksbeständighet                                          | ISO 24343-1/EN 433       | < 0,2           |
| CE märkning                                                   | EN 14041                 | Uppfylla kraven |
| Byggvarubedömningen                                           | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |

Tabell 7: Homogena akustik plastmattor PVC 14-19 db stegljudsreducering

|                                                                 |                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Heterogena akustik plastmattor PVC 15-19 db stegljudsreducering | Norm                     | SISAB krav      |
| Produktkrav                                                     | EN 651                   | Uppfylla kraven |
| Slitage/bruksklass                                              | ISO 10874/EN 685         | 34/42           |
| Nötningsbeständighet                                            | ISO 10581/EN 660/2-651   | Klass 1/Grupp T |
| Intrycksbeständighet                                            | ISO 24343-1/EN 433       | < 0,2           |
| CE märkning                                                     | EN 14041                 | Uppfylla kraven |
| Byggvarubedömningen                                             | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |

Tabell 8: Heterogena akustik plastmattor PVC 15-19 db stegljudsreducering

| Homogena akustik plastmattor utan PVC 15-19 db stegljudsreducering | Norm                     | SISAB krav      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Produktkrav                                                        | EN 14565                 | Uppfylla kraven |
| Slitage/bruksklass                                                 | ISO 10874                | 23/33           |
| Nötningsbeständighet                                               | EN 660                   | Klass 1/Grupp T |
| Intrycksbeständighet                                               | ISO 24343-1              | < 0,2           |
| CE märkning                                                        | EN 14041                 | Uppfylla kraven |
| Byggvarubedömningen                                                | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |

Tabell 9: Homogena akustik plastmattor utan PVC 15-19 db stegljudsreducering

| Steg/halksäkra plastmattor av PVC | Norm                     | SISAB krav          |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktkrav                       | EN 13845                 | Uppfylla kraven     |
| VT-godkänd                        | GBR:s regler för våtrum  | Uppfylla kraven     |
| Steg/halksäkerhetsklass           | R10/R11/R12              | Uppfylla kraven     |
| Nötningsbeständighet              | RRL Pendulum             | Uppfylla kravet +36 |
| Slitageklass                      | EN13845/EN 685           | Uppfylla kraven     |
| Intrycksbeständighet              | ISO 24334-1/EN 433       | < 0,1               |
| CE märkning                       | EN 13845/EN 14041        | Uppfylla kraven     |
| Byggvarubedömningen               | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven     |

Tabell 10: Steg/halksäkra plastmattor av PVC

| Sportgolv/sportmattor                            | Norm             | SISAB krav |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|
| Produktkrav                                      | EN 14904/ EKS 11 |            |
| punktlastkrav C5, 4,5 N                          | Uppfylla kraven  |            |
| Stötupptagning                                   | EN 14808         | P2         |
| Punktbelastisk                                   |                  |            |
| Prefabricerad plastmatta med integrerad dämpning |                  |            |

Tabell 11: Sportgolv/sportmattor

## Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 3.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-byggteknik/bilaga-1-ytskikt-pa-golv/bilaga-1-ytskikt-pa-golv.partial.html

Genererad: 2024-05-17



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen