

Styr- och övervakningsinstallationer

System

Ett apparatskåp räknas som ett system och märks med ett systemnamn.

Apparatskåpsbeteckning innehåller AS rumsnummer (ex. AS_B321).

Komponent

DUC/PLC beteckningen ska innehålla fastighetsnummer samt apparatskåp med ett efterföljande D samt tresiffrigt löpnummer inom fastigheten.

(Exempel DUC: En DUC/PLC i fastigheten med fastighetsnumret 1260 som sitter i apparatskåp AS-C921 betecknas 1260-AS_C921-D001, nästa DUC/PLC i fastigheten blir D002 o.s.v. VV02 varmvattenkrets.)

I/O-modul beteckningen ska innehålla fastighetsnummer, apparatskåp/apparatlåda samt tillhörande DUC/PLC med ett efterföljande M samt tresiffrigt löpnummer för respektive DUC/PLC.

(Exempel I/O: Första I/O-modulen som tillhör ovanstående DUC/PLC och som sitter i samma apparatskåp betecknas 1260-AS_C921-D001M001, nästa M002.)

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 3.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-marksystem-tekniska-installationer/styr-och-overvakningsinstallationer/styr-och-overvakningsinstallationer.partial.html

Genererad: 2024-05-17



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen