

Ventilationskanaler

Synliga kanaler

Synliga kanaler skall utföras med pulverlackering i glanstal 20. Vid synligt montage skall stor vikt läggas vid utformning av kanalsystemet och samordning med övriga installationer så att resultatet blir estetiskt tilltalande.

(Beträffande Imkanaler, se SISAB:s Projekteringsanvisning Brandskydd.)

Rensning

Kanalsystem skall förses med rensluckor så att systemet kan rensas i sin helhet. Rensluckor skall monteras vid spjäll med brandfunktion.

Flexibel slang

Flexibla kanaler, slang och dylikt ska inte användas.

Dragskåp

Frånluftkanaler från dragskåp skall hålla korrosivitetsklass C3.

(Utred alltid möjligheten till mobila recirkulerande dragskåp.)

Akustik

Ljuddämpande åtgärder i kanalsystem med dukstosar i lättväggar skall inte användas. Se SISAB:s Projekteringsanvisning Akustik.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 3.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-vvs/ventilationskanaler/ventilationskanaler.partial.html

Genererad: 2024-05-17



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen