

Nödsignalsystem

Vilrum

Nödsignalsystem ska installeras för alla handikaptoaletter samt vilrum i skolor (mer än 50 anställda). Apparater placeras enligt SS 437 01 02. Utställt anrop indikeras optiskt och akustiskt utanför rum, vidarekoppling krävs ej.

Frysrum

Nödsignal från frysrum ska indikeras optiskt och akustiskt lokalt och i kökets administrativa utrymme.

Nödduschar

Nödduschar i lektionssalar förses med gränslägesbrytare/larmgivare inom annan entreprenad.

Larmgivare återställs vid manuell återställning av duschen. I elentreprenad ingår lokal indikering (ljud + ljus) i korridor utanför lektionssal, strömförsörjning och kabel.

Indikeringslampa märks tydligt med skylt – ”lokalt larm från nöddusch”.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 5.0.1

Sökväg: projekteringsanvisning-el-telesystem/nodsignalsystem/nodsignalsystem.partial.html

Genererad: 2024-05-22



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen