

Luftvärmare

Sisab vill normalt inte att det installeras luftvärmare i UC och fläktrum. Om behovet ändå anses föreligga så tas det upp för diskussion på tekniskt samråd.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 5.0.1

Sökväg: projekteringsanvisning-vvs/luftvarmare/luftvarmare.partial.html

Genererad: 2024-05-22



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen