

Motorspjäll och brandgasspjäll

Mängden motoriserade spjäll i anläggningen skall begränsas, andra mer robusta lösningar skall i första hand väljas. Spjäll och liknande komponenter placeras i första hand i driftutrymmen. Systemuppbyggnad med VAV mha spjällreglering ska inte användas. Spjäll med brandfunktion skall vara typgodkända med påmonterade ställdon. Rensluckor skall monteras vid spjäll med brandfunktion.

(För val av brandskyddsmetod, se Projekteringsanvisning Brandskydd.)

Då kanal bryter bjälklag får inte spjäll monteras dikt golv. Golvet ska förses med påbyggnad S.K. Klack med minst 0,1m (eller mer vid behov).

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 5.0.1

Sökväg: projekteringsanvisning-vvs/motorspjäll-och-brandgasspjäll/motorspjäll-och-brandgasspjäll.partial.html

Genererad: 2024-05-21



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen