

Krav på tillämpning

RDS ska tillämpas inom avloppsreningsverk, vattenverk, pumpstationer och tryckstegringsstationer samt fastigheter.

Samtliga utrustningar som hanteras i VA SYDs underhålls- och styrsystem och som ryms inom kategorierna nedan ska föras med en funktions- och en topologisk beteckning:

- Maskinutrustning
- VVS-system
- Elektriska system
- Styrenheter och tillhörande nätverkssystem
- Utrustning för brandlarm och brandbekämpning
- Dörrar, fönster och utrymmen

Gränsdragningen av vilka objekt som betraktas som en individ eller enbart som en typ samordnas med och bestäms av teknikansvarig (TA) för respektive teknikområde. Detsamma gäller för vad som ska betraktas som en funktionellt objekt och eller en produkt

Metadata

Namespace: va-syd-maxima

Paket: informationskrav

Version: 3.0.2

Publiceringsdatum: 2025-11-13

Sökväg: 5-rds/001-rds-krav-pa-tillampning.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen