

Följande tecken får användas. Se även IEC 81346-1:2022 och SEK Handbok 439.

@ Historik

; Signal

_ Utfyllnad för en position i en kod.

. Skiljetecken mellan nivåkoder.

< ... > Toppnode. Används vid behov.

/ Byte av aspekten. Används vid behov. Se även IEC 81346-1:2022 Bilaga C och D.

Objekt|Kod|Objekt Används vid behov för att definiera typen av relationen mellan strukturer. Koden relationstypen. Exempelvis |T| som står för betjäning. Se även IEC 81346-1:2022 Bilaga I.

(Egenskap) En egenskap till ett objekt anges vid behov mellan () bakom beteckningen.

Metadata

Namespace: va-syd-maxima

Paket: RDS

Version: 1.0.2

Publiceringsdatum: 2026-02-17

Sökväg: 1-anvisningar/060-rds-ovriga-tecken.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen